

De: Claudia Servincendio <claudia@servincendio.com>
Enviado em: quarta-feira, 15 de setembro de 2021 17:04
Para: Osni - Sindico osni.sindico@gmail.com
Assunto: comunicado do Bombeiro

Boa tarde Osni!

Conforme falei por whatsapp, listo abaixo os ítems ref. comunicado do Bombeiro:

- Abrir uma janela de ventilação do último andar, dentro da escada protegida.

OBS: Será necessário uma avaliação com engenheiro para verificar o posicionamento dessa janela. (Existe, também, a possibilidade de se tentar através de um FAT prorrogar esse ítem para próxima vistoria(05 anos)

- Compartimentação da BI - A Bomba de Incêndio está compartimentada, porém não está visível.

OBS: Será necessário deslocar a Botoeira de Bomba e a chave contatora para o lado externo para que o Bombeiro possa acionar esse dispositivo.

- Funcionamento das LE: As LE não funcionaram no dia da vistoria e a pessoa que acompanhou o Bombeiro (porteiro) não sabia ligar/desligar o sistema.

OBS: Foi verificado todo o sistema e trocada os sensores.

- Casa de Força: toda de madeira.

OBS: Será necessário - no mínimo - pintar todo o madeiramento da casa de força com tinta antichama, conforme instrução do Bombeiro.(ideal trocar).

- Deverá providenciar um guarda-corpo na área de serviços no 13º andar.

Continuamos a disposição para o que precisar,

Claudia Nunes,



Rua São Salvador, 103 - Térreo – Vila Guilhermina – Praia Gar
(13) 3491-3759 / (13) 98883-4992 / (11) 97216-0810 / (11) 9



contato@servincendio.com